

2022 汉阳区重点排污单位监督性监测结果信息公开

根据武汉市生态环境局办公室关于印发《2022 年武汉市生态环境监测方案》的通知（武环办〔2022〕1 号），现将汉阳区重点排污单位监督性监测结果公布如下：

序号	单位名称	监测日期	执行标准	监测项目	出口浓度 (mg/m ³)	标准限值 (mg/m ³)	是否达标	超标倍数	备注
1	武汉中石油昆仑管道燃气有限公司江城大道加气站	2022.9.6	《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996)	非甲烷总烃	1.44	4.0	是	/	厂界上风向（1#）
					0.90	4.0	是	/	厂界下风向（2#）
					1.26	4.0	是	/	厂界下风向（3#）
					0.76	4.0	是	/	厂界下风向（4#）
2	武汉自来水有限公司制水部琴断口水厂	2022.9.16	《污水综合排放标准》（GB18918-2002） 《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)	pH	7.4	6-9	是	/	(水)
				化学需氧量	18	500	是	/	
				氨氮	0.044	45	是	/	
				总磷	0.99	8	是	/	
3	武汉市中医医院汉阳院区	2022.9.16	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）	pH	7.5	6-9	是	/	(水)
				悬浮物	25	60	是	/	
				化学需氧量	65	250	是	/	
				氨氮	27.2	/	是	/	

3	武汉市中医医院汉阳院区	2022. 9. 16	《工业企业厂界噪声排放标准》 (GB12348-2008)	厂界噪声	65.4	51.1	70	55	是
				厂界噪声	58.9	49.1	60	50	是
				厂界噪声	56.5	47.9	60	50	是
				厂界噪声	60.0	50.2	70	55	是
4	泰康同济 (武汉) 医院	2022. 9. 19	《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)	pH	7.5-7.7	6-9	是	/	(水)
				悬浮物	8	60	是	/	
				化学需氧量	29	250	是	/	
				氨氮	15.2	/	是	/	

序号	单位名称	监测日期	执行标准	监测项目	出口浓度 dB (A) (昼/夜)		标准限值 dB (A) (昼/夜)		是否达标	超标倍数	备注
4	泰康同济 (武汉) 医院	2022. 9. 19	《工业企业厂界噪声排放标准》 (GB12348-2008)	厂界噪声	58.0	49.3	70	55	是	/	厂界南侧外 1m
				厂界噪声	54.3	46.1	60	50	是	/	厂界西侧外 1m
				厂界噪声	48.4	44.2	70	55	是	/	厂界东侧外 1m
				厂界噪声	56.4	45.2	60	50	是	/	厂界北侧外 1m