

武汉市汉阳区行政审批局

阳审批建〔2021〕01号

关于汉阳琴断口体育学校高压线迁改工程 项目核准的批复

国网湖北省电力有限公司武汉供电公司：

你公司《关于申请办理汉阳琴断口体育学校高压线迁改工程》及项目申请报告等相关资料已收悉。根据《湖北省企业投资项目核准和备案管理办法》(鄂政发〔2017〕25号)、《政府核准的投资项目目录(湖北省2017年本)》及《武汉市企业投资项目核准和备案管理办法》(武政规〔2017〕65号)、《关于公布政府核准的投资项目范围的通知》(武政〔2017〕27号)的有关规定，经我局研究，现对关于汉阳琴断口体育学校高压线迁改工程项目批复如下：

一、为武汉市体育运动江汉二桥体育训练基地建设工程顺利实施，同意你公司实施汉阳琴断口体育学校高压线迁改工程。

二、项目建设地点：汉阳区武汉市体育运动学校。

三、项目法人：国网湖北省电力有限公司武汉供电公司。

四、项目建设规模及主要内容：①电缆电气部分：锅铁一二回14#-17#新建双回电缆 $2 \times 0.87\text{km}$ ；锅台线14#-16#、备用线新建单回电缆 0.77km ；锅英台钢线56#-58#新建单回电缆 0.77km 。

②架空部分：新建双回路钢管杆电缆下线杆1基，单回路钢管杆电缆下线杆1基。③拆除部分：拆除单回杆110千伏线路 0.6km 、双回同杆110千伏线路 $2 \times 0.6\text{km}$ ；拆除单回路钢管杆1基、双回路钢管杆5基、单回路角钢塔2基、双回路角钢塔4基；拆除110千伏电缆线路 $2 \times 0.15\text{km}$ 。

五、该项目总投资1402万元，资金来源由你公司自筹解决。

六、为严格控制工程造价，项目设备采购及建设施工应按国家工程管理的相关规定进行。

七、工程的建设及运行要满足国家环保标准，在技术方案、材料选择等方面要充分考虑节能的因素，采取有效措施节能降耗，满足国家节能要求。

八、核准项目的相关文件是：小型管线工程规划方案备案书（武自规（阳）备字[2020]008号）。

九、如需对本项目核准文件所规定的建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时提出变更申请，我局将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

十、本核准文件有效期限2年，自印发之日起计算。在核准文件有效期内未开工建设的，项目单位应在核准文件有效期届满前30个工作日之前向我局申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

请据此办理相关手续并抓紧组织项目的实施。

附件：工程招标意向表



附件：

工程招标意向表

建设项目名称：汉阳琴断口体育学校高压线迁改工程项目

类别	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘测	√			√	√		
设计	√			√	√		
监理	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
主要设备	√			√	√		
重要设备	√			√	√		
其它	√			√	√		

审批部门核准意见：

核准同意，请严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《湖北省招标投标综合管理办法》的规定，开展招投标活动，项目单位在招标活动中，如对核准的招标范围、招标组织形式、招标方式等内容作出改变，应向我局报告并说明原因，重新办理核准手续。

2021年1月21日