

武汉市汉阳区应急管理局 2024 年第三季度 第一期“双随机、两公开”执法 检查情况的公告

为了强化安全生产依法治理，推进企业落实主体责任，我局于 8 月 12 日对武汉罗莎食品有限公司、湖北烟草民意纸业有限公司两家企业进行了“双随机、两公开”专项执法检查，现将检查情况及处理意见公告如下：

一、两家企业存在的安全隐患和问题

检查组对两家企业进行执法检查时共查出问题和隐患 13 条，具体情况如下：

（一）武汉罗莎食品有限公司

- 1、电井门未关闭，一层至二层的穿墙处部分孔洞未封闭；
- 2、裱花间的消防栓箱被料架阻挡；
- 3、搅拌机的消防栓箱玻璃铝合金框垮落，无法开门，水带缠绕方式错误；
- 4、用电插座，二相用电设备（金属外壳）缺少漏电保护；
- 5、冷冻库门内把手无法从内部打开；
- 6、设备均缺少安全操作规程，岗位缺少安全告知；
- 7、用电控制箱内缺少无器件名称，实物与接线图不一致；
- 8、电工证件验证未能完成；
- 9、污水处理站应依照应急管理部 13 号令要求管理和配备物资。

（二）湖北烟草民意纸业有限公司

- 1、分切车间电气控制箱有料箱阻挡，无接线图，线路凌乱；
- 2、个人消防栓箱未按规定周期点检，灭火器箱缺少点检卡；
- 3、油墨料盒清洗场所缺少 MSDS，缺少现场处置卡；
- 4、现场用风扇的电源线由三段线拼接，未采用橡皮护套线。

二、检查处理意见

武汉罗莎食品有限公司、湖北烟草民意纸业有限公司按照检查组下达的《检查记录单》进行整改。

特此公告！