

区安委会关于切实做好 2026 年度区级挂牌督办重大事故隐患整改工作的通知

区各安全生产专业委员会、区安委会有关成员单位、各街道办事处：

根据《区安委办关于认真做好 2026 年度安全生产重大事故隐患分级挂牌督办工作的通知》和重大隐患分级挂牌督办要求，为进一步深化全区安全生产治本攻坚三年行动工作，推进全区安全生产隐患排查治理工作，全力防范各类生产安全事故发生，区安委会决定对我区一批重大事故隐患进行挂牌督办（详情见附件）。

有关部门和街道要持续加强对挂牌督办重大事故隐患整改进展情况进行跟踪，按照“三管三必须”要求对挂牌重大事故隐患进行整改责任分解，明确整改措施、整改要求，加大整改力度，切实整改到位。请有关部门和街道自 4 月起，每月 20 日前将整改进展情况报区安委会办公室。

对完成整改的重大事故隐患，请及时办理销号手续。对不能按期整改到位，又没有采取有力防范措施的，按照有关规定追究相关单位和相关人员的责任，对在整改过程中因监管措施不到位

发生事故的，依法从严追究责任。

附件：2026 年度区安委会挂牌督办重大隐患基本情况表

武汉市汉阳区安全生产委员会

2026 年 3 月 19 日

附件

2026 年度区安委会挂牌督办重大隐患基本情况表

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	违反判定依据 具体条款	整改要求	责任单位	督办单位	完成时间
1	吉祥苑小区	汉阳区吉祥苑小区	该小区燃气管道运行时间较长（已运行 25 年），近年来有管道锈蚀泄漏情况。燃气泄漏可能造成重大经济损失或大面积停气，影响居民用气安全，被武汉市燃气集团有限公司认定为 B 级风险。	《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第十条：其他严重违反城镇燃气经营法律法规及标准规范，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险，判定为重大隐患。	对管道进行更新改造。	武汉市燃气集团有限公司汉阳天然气运营中心	区城市管理局、江汉二桥街道	2026 年 10 月 31 日

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	违反判定依据 具体条款	整改要求	责任单位	督办单位	完成时间
2	汉城花园小区	汉阳区龙阳大道267号	2栋2号电梯曳引轮落槽严重，轿顶返绳轮和对重返绳轮磨损严重。	《特种设备事故隐患分类分级》4.3.2.4 危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。	更换维修故障配件，恢复电梯正常运行。	武汉宏波物业管理有限公司	区市场监管局、龙阳街道	2026年5月15日
3	福星惠誉汉阳福园小区	武汉市汉阳区鹦鹉大道瓜堤后地南侧约60米	2号楼3号电梯抱闸关闭不能同步，有卡阻现象，需更换抱闸。	《特种设备事故隐患分类分级》4.3.2.4 危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。	更换维修故障配件，恢复电梯正常运行。	武汉惠之美生活服务集团有限公司	区市场监管局、鹦鹉街道	2026年4月15日

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	违反判定依据 具体条款	整改要求	责任单位	督办单位	完成时间
4	绿馨芳草 庭小区	汉阳区墨水湖北路与芳草路交汇处	1栋1单元-3单元3层及以上高层建筑消防栓无水。	《重大火灾隐患判定规则》第5.1条 建筑或场所具有下列情形之一的，应判定为重大火灾隐患：e) 高层建筑、地下人员密集场所未按 GB 55037 的规定设置火灾自动报警系统或固定灭火设施，或已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行。	对消防水系统进行维修，确保高层建筑消防栓正常出水。	武汉市明洁 物业有限公司	区消防救援局、区住更局、琴断口街道	2026年 5月31 日
5	荷塘月色 小区	汉阳区西菜园二街110号	除住宅建筑套内的自用楼梯外，公共疏散楼梯间的地下与地上部分未进行防火分隔。	《重大火灾隐患判定规则》第5.1条：建筑或场所具有下列情形之一的，应判定为重大火灾隐患：b) 除住宅建筑套内的自用楼梯外，公共疏散楼梯间的地下与地上部份未进行防火分隔。	在公共疏散楼梯间的地下与地上部分安装防火门进行分隔。	武汉花样年华物业管理 有限公司	区消防救援局、晴川街道	2026年 5月31 日