

第二轮中央生态环境保护督察整改任务 (省序号 34)整改情况的公示

根据中央生态环境保护督察整改验收销号有关要求，我区承担的第二轮中央生态环境保护督察反馈问题（省序号 34）已完成整改并通过市级验收。现按要求将整改情况公示如下：

一、反馈问题

管网条件最好的武汉市共探测出混错接点 3932 个，在已完成缺陷检查的 2991 公里管网中就发现三、四级结构性缺陷和功能性缺陷共计 17726 个，平均每公里 5.9 个缺陷。其中涉及我区混错接点 1076 处，三、四级缺陷 2887 处。

二、整改目标

完成问题反馈中已排查出的 1076 处管网混错接点及 2887 处缺陷修复工作，逐步形成管网排查、整改长效工作机制。

三、整改完成情况

（一）管网混错接自验收情况。我区 1076 处混错接点完成改造 996 处，80 处位于征拆区域后期随城市建设一并实施改造，完成改造施工的 996 处混错接点均已通过市级复检，整改工作已完成。

（二）管网缺陷自验收情况。我区 2887 处三、四级缺陷点位均已完成修复，市级共抽检 587 处，总体抽检比例为 20%，最终抽检合格率为 100%，整改工作已完成。

（三）长效排查机制建立情况。对照整改措施要求，我区制定排水管网排查方案，以 3 年为一个排查周期，动态实施市政管网改造，形成排查整改、逐年完善的长效机制。2023 年，我区已启动第二轮管网排查工作，并按照排查工作开展边查边改。

现将整改情况予以公示，公示期为 10 个工作日。

联系电话：027-84588443。